



T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

26.12.2016

Sayı : 38786405-918.01-E.14545308
Konu: Taşınabilir Yangın Söndürücü
Tüplerin Muayene, Bakım
ve Dolumu

.....KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :a) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG:19/12/2007-26375)
b) TS ISO 11602-2 Standardı
c) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2015
Tarih ve 5249859 Sayılı Yazısı

Taşınabilir yangın söndürücülerin muayene, bakım ve dolumu ilgi (a) yönetmelik ile ilgi (a) yönetmeliğin 99. Maddesi gereği ilgi (b) standartlara göre yapılmaktadır. İlgi (b) standardın Muayene başlıklı 4.2 maddesine göre, taşınabilir yangın söndürücüler en fazla 30 günde veya daha kısa aralıklarla kontrol edilmelidir. Kontrolü yapanın azda olsa konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Muayene yapılırken;

- "a) Söndürücünün işaretlerle gösterilen yerde bulunduğu,
- b) Söndürücünün engellenmemiş ve görülebilmesi ve dışa bakan yüzeyinde çalıştırma Talimatlarının bulunduğu,
- c) Çalışma talimatlarının okunabilir durumda olduğu,
- d) Contalar ve mühür ile doluluk göstergelerinde bir kırılma veya kaybolma olup Olmadığı,
- e) Söndürücünün tam dolu olduğu (tartarak veya kaldırarak)
- f) Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, Sızdırmadığı veya bir meme tıkanıklığı bulunup bulunmadığı,
- g) Varsa, basınç okuma düzeneğinin veya göstergenin kullanılan aralıkta veya konumda Olup olmadığı hususlarına dikkat edilir. "

Bu Muayene, Okul/Kurum Müdürlüğünün görevlendireceği yangın ve yangın söndürme tüpleri hakkında azda olsa bilgi sahibi bir personeli yapıldıktan sonra muayene formuna işlenecek ve Okul/Kurum Müdürlüğünce arşivlenecektir.

İlgi (b) standardın **Bakım** başlıklı 4.3 maddesinin 4.3.1 maddesi gereği dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firma tarafından, yılda 1 kezden fazla olmayan ancak 6 aydan daha az olmayan aralıklarla bakım işlemi uygulanır ve raporlanır. Bu rapor ilgili Okul/Kurum Müdürlüğünce arşivlenecektir.

1/3

İlgi (a) yönetmeliğin 99. Maddesinde;

" (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

(1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.

(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) **Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.**

(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. **Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.**

(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. " denilmektedir.

İlgi (a) yönetmelik, ilgi (b) TSE Standardı ve ilgi (c) yazı gereği, İlçe/Okul/Kurum Müdürlüklerinde kullanılan taşınabilir yangın tüpleri için yukarıda dökümü yapılan mevzuat doğrultusunda muayene, bakım ve dolun yapılacaktır. Bakım ve dolun hizmeti veren firmalardan, dolun ve servis yeterlilik belgesi sureti alınıp arşivlenecektir. Taşınabilir yangın tüplerinin, dolun ve servis yeterlilik belgesine sahip firma tarafından **yılda 1 kez yerinde genel kontrolü yapılıp, 4. yılın sonunda tekrar dolun yapılması** ilgili Okul/Kurum Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.

Ekler :

- 1) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG:19/12/20017-26375)
- 2) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2015 Tarih ve 5249859 Sayılı Yazısı

DAĞITIM :

Bilgi ve Gereği :

Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)